

交換頻度一覧			別紙 9
部品名称		1基あたり数量	
<b>.熱分解設備</b>			
1) 高温空気加熱器 / 2基			
・セラミックス管(特殊耐熱材)	本	108本 / 基	2年間あたり27本 / 基
・マンホールレンガ	個	5個 / 基	1年
2) 熱分解ドラムごみ供給機 / 2基			
・スクリー軸(SUS304)	本	1本 / 基	6年
・スクリー羽根(SUS304)	ピッチ	10ピッチ / 基	先端部分は2年
3) 熱分解ドラム / 2基			
・加熱管(特殊鋼)	本	99本 / 基	6年
・加熱管ベローズ(SUS製)	本	99本 / 基	6年
・R1ベローズ(SUS製)	個	1個 / 基	3年
・R2ベローズ(SUS製)	個	1個 / 基	3年
・T1ベローズ(SUS製)	個	1個 / 基	3年
・T2ベローズ(SUS製)	個	1個 / 基	3年
・R3ベローズ(SUS製)	個	1個 / 基	3年
・R4ベローズ(キャンバス製)	個	1個 / 基	3年
・グランドパッキン(T#8510)	式	1式 / 基	1年
・保温材(耐熱材)	m <sup>2</sup>	130m <sup>2</sup> / 基	部分補修を3年
<b>.燃焼溶融設備</b>			
1) 燃焼溶融炉 / 2基			
・耐火材(耐火キャストブル)	t	198t / 基	年平均20t / 基
・スラグホールブロック(耐火ブロック)	個	1個 / 基	1年
・ノズル(SUS310)	本	12本 / 基	2年