

○第1回委員会質問事項

「令和4年度の雨水処理水量が前年度と比較して50%増加した理由」

- ・令和4年度は、前年度の大雪により、融雪量が4月まで大きく影響
- ・令和4年度は雪解けが早かったため、3月までの年度内で融雪量が増加
- ・降雪時期以外の4月から11月までの雨量が前年度よりも約100mm増加

上記の理由により、令和4年度の年間雨水処理水量が令和3年度と比較し、大きく増加

第1回委員会資料4 「令和4年度決算の概要について」 7ページより抜粋

区 分	令和3年度	令和4年度	前年度比較	
			増減	増減率(%)
雨水処理水量(m3)	2,517,825	3,782,999	1,265,174	50.2