

表－３３ 公共下水道への排除基準

(平成 27 年 10 月 23 日施行)

対象物質または項目		終末処理場を設置している 公共下水道使用者					現に終末処理場を設置 していない公共下水道 の使用者		
		水質汚濁防止法 特定事業場			水質汚濁防止法 非特定事業場				
		排水量 (m ³ /日)			排水量 (m ³ /日)		排水量 (m ³ /日)		
		50以上	5～50	5未満	5以上	5未満	5以上	5未満	
環境 項目等	温度	45℃未満	45℃未満	適用除外	45℃未満	適用除外	45℃未満	適用除外	
	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素含有量	380未満	380未満	380未満	380未満	380未満	380未満	380未満	
	水素イオン濃度	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	
	生物化学的酸素要求量	600未満	600未満	適用除外	600未満	適用除外	—	—	
	浮遊物質質量	600未満	600未満	適用除外	600未満	適用除外	—	—	
	沃素消費量	220未満	220未満	220未満	220未満	220未満	220未満	220未満	
	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量	鉍油類含有量	5以下	5以下	5以下	5以下	5以下	5以下	5以下
		動植物油脂類含有量	30以下	30以下	適用除外	30以下	適用除外	30以下	適用除外
	フェノール類	5以下	5以下	5以下	5以下	5以下	—	—	
	銅及びその化合物	3以下	3以下	3以下	3以下	3以下	—	—	
	亜鉛及びその化合物	2以下	2以下	2以下	2以下	2以下	—	—	
	鉄及びその化合物（溶解性）	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	—	—	
	マンガン及びその化合物（溶解性）	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	—	—	
	クロム及びその化合物	2以下	2以下	2以下	2以下	2以下	—	—	
健 康 項 目	カドミウム及びその化合物	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下	—	—	
	シアン化合物	1以下	1以下	1以下	1以下	1以下	—	—	
	有機燐化合物	1以下	1以下	1以下	1以下	1以下	—	—	
	鉛及びその化合物	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	—	—	
	六価クロム化合物	0.5以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	—	—	
	砒素及びその化合物	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	—	—	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	0.005以下	—	—	
	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	—	—	
	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	0.003以下	0.003以下	0.003以下	0.003以下	0.003以下	—	—	
	トリクロロエチレン	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	—	—	
	テトラクロロエチレン	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	—	—	
	ジクロロメタン	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	—	—	
	四塩化炭素	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	—	—	
	1・2-ジクロロエタン	0.04以下	0.04以下	0.04以下	0.04以下	0.04以下	—	—	
	1・1-ジクロロエチレン	1以下	1以下	1以下	1以下	1以下	—	—	
	シス-1・2-ジクロロエチレン	0.4以下	0.4以下	0.4以下	0.4以下	0.4以下	—	—	
	1・1・1-トリクロロエタン	3以下	3以下	3以下	3以下	3以下	—	—	
	1・1・2-トリクロロエタン	0.06以下	0.06以下	0.06以下	0.06以下	0.06以下	—	—	
	1・3-ジクロロプロペン	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	—	—	
	チウラム	0.06以下	0.06以下	0.06以下	0.06以下	0.06以下	—	—	
	シマジン	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下	0.03以下	—	—	
	チオベンカルブ	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	0.2以下	—	—	
	ベンゼン	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	—	—	
セレン及びその化合物	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	—	—		
ほう素及びその化合物	10以下	10以下	10以下	10以下	10以下	—	—		
ふっ素及びその化合物	8以下	8以下	8以下	8以下	8以下	—	—		
1・4-ジオキサン	0.5以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	0.5以下	—	—		
◎ダイオキシン類	10pg/ℓ以下	10pg/ℓ以下	10pg/ℓ以下	10pg/ℓ以下	10pg/ℓ以下	—	—		

- 注 1 単位は、温度、水素イオン濃度、ダイオキシン類以外はすべて mg/ℓ である。
 2 内は、直罰対象の排除基準を示す。
 3 内は、除害施設の設置等の義務付けに係る排除基準を示す。
 4 ◎印の項目は、ダイオキシン類対策特別措置法特定施設のみ適用される排除基準である。