

平成28年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
江別第一小学校 (新校舎)	3 F 普通教室	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図 書 室	0.009	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江別第一小学校 (仮設校舎)	5 年 1 組	0.020	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	視 聴 覚 室	0.032	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江別第二小学校	2 年 2 組	0.020	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理 科 室	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
豊幌小学校	2 F 特別支援教室	0.077	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	パ ソ コ ン 室	0.031	0.006	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
江別太小学校	4 年 3 組	0.023	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理 科 室	0.007	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻小学校	6 年 2 組	0.034	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図 工 室	0.016	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
対雁小学校	2 年 2 組	0.053	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.020	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
野幌小学校	2 年 生	0.042	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.070	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
角山小学校	高 学 年 教 室	0.032	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家 庭 科 室	0.046	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
東野幌小学校	1 年 1 組	0.015	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.009	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻東小学校	6 年 1 組	0.014	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.019	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻西小学校	1 年 2 組	0.022	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家 庭 科 室	0.033	0.003	0.002	0.001	<0.001	<0.001
中央小学校	4 年 1 組	0.020	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.035	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻泉小学校	6 年 1 組	0.022	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.060	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
野幌若葉小学校	6 年 2 組	0.045	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.052	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
北光小学校	1 年 生	0.013	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図 工 室	0.028	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
文京台小学校	4 年 1 組	0.020	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理 科 室	0.037	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
いずみ野小学校	5 年 1 組	0.036	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.070	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
上江別小学校	3 F 活 動 室	0.041	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図 書 室	0.035	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

平成28年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
江別第一中学校	3 年 3 組	0.014	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	技 術 教 室	0.022	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江別第二中学校	3 年 3 組	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	技 術 室	0.030	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江別第三中学校	3 年 1 組	0.023	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	第 1 理 科 室	0.052	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
野幌中学校	1 年 1 組	0.017	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家 庭 科 室	0.028	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻中学校	3 年 4 組	0.015	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	技 術 室	0.015	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻東中学校	2 年 2 組	0.016	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図 書 室	0.017	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
江陽中学校	1 年 C 組	0.013	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理 科 室	0.023	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
中央中学校	3 年 1 組	0.039	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	第 2 理 科 室	0.036	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001