

平成29年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

| 学 校 名   | 測定場所      | ホルムアルデヒド | トルエン   | キシレン   | エチルベンゼン | スチレン   | パラジクロロベンゼン |
|---------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 基 準 値   |           | 0.08     | 0.07   | 0.20   | 0.88    | 0.05   | 0.04       |
| 江別第一小学校 | 5 年 2 組   | 0.007    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 家 庭 科 室   | 0.042    | 0.001  | 0.002  | 0.004   | <0.001 | <0.001     |
| 江別第二小学校 | 5 年 2 組   | 0.009    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 理 科 室     | <0.004   | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 豊幌小学校   | 1 年 生     | 0.031    | 0.002  | 0.002  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | パ ソ コ ン 室 | 0.030    | 0.031  | 0.013  | 0.005   | <0.001 | <0.001     |
| 江別太小学校  | 5 年 3 組   | <0.004   | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 理 科 室     | 0.035    | 0.002  | 0.027  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
| 大麻小学校   | 6 年 2 組   | 0.020    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | 0.004      |
|         | 図 工 室     | 0.016    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 対雁小学校   | 2 年 2 組   | 0.061    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 音 楽 室     | 0.027    | 0.001  | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 野幌小学校   | 2 年 生     | 0.018    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 音 楽 室     | 0.042    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 角山小学校   | 5 ・ 6 年 生 | 0.034    | <0.001 | 0.002  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 家 庭 科 室   | 0.018    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 東野幌小学校  | 1 年 1 組   | 0.017    | <0.001 | 0.002  | 0.001   | <0.001 | <0.001     |
|         | 理 科 室     | 0.010    | 0.001  | 0.002  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 大麻東小学校  | 3 年 1 組   | 0.054    | 0.005  | 0.003  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
|         | 図 工 室     | 0.050    | 0.007  | 0.004  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
| 大麻西小学校  | 1 年 2 組   | 0.020    | 0.005  | 0.010  | 0.007   | <0.001 | <0.001     |
|         | パ ソ コ ン 室 | 0.015    | 0.002  | 0.002  | 0.001   | <0.001 | <0.001     |
| 中央小学校   | 2 年 2 組   | 0.020    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 音 楽 室     | 0.041    | 0.002  | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 大麻泉小学校  | 6 年 1 組   | 0.027    | 0.001  | 0.002  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 音 楽 室     | 0.035    | 0.002  | 0.002  | 0.001   | <0.001 | <0.001     |
| 野幌若葉小学校 | 4 年 2 組   | 0.046    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 音 楽 室     | 0.059    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 北光小学校   | 1 ・ 2 年 生 | 0.014    | 0.001  | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 図 工 室     | 0.025    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 文京台小学校  | 4 年 1 組   | 0.033    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 理 科 室     | 0.038    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| いずみ野小学校 | 5 年 1 組   | 0.038    | 0.001  | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 音 楽 室     | 0.041    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 上江別小学校  | 3 F 活 動 室 | 0.052    | 0.002  | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 図 書 室     | 0.018    | 0.002  | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |

平成29年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

| 学 校 名   | 測定場所      | ホルムアルデヒド | トルエン   | キシレン   | エチルベンゼン | スチレン   | パラジクロロベンゼン |
|---------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------|------------|
| 基 準 値   |           | 0.08     | 0.07   | 0.20   | 0.88    | 0.05   | 0.04       |
| 江別第一中学校 | 3 年 3 組   | 0.026    | 0.002  | 0.002  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 技 術 教 室   | 0.025    | 0.003  | 0.003  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
| 江別第二中学校 | 3 年 3 組   | 0.006    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 技 術 室     | 0.036    | 0.002  | 0.003  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
| 江別第三中学校 | 3 年 1 組   | 0.027    | 0.002  | 0.003  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
|         | 第 1 理 科 室 | 0.035    | 0.008  | 0.007  | 0.003   | <0.001 | 0.002      |
| 野幌中学校   | 1 年 1 組   | 0.019    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 家 庭 科 室   | 0.039    | 0.004  | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 大麻中学校   | 3 年 4 組   | 0.020    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 家庭科室（調理）  | 0.023    | 0.001  | 0.002  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 大麻東中学校  | 2 年 2 組   | 0.021    | 0.002  | 0.003  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
|         | 図 書 室     | 0.031    | <0.001 | 0.002  | 0.002   | <0.001 | <0.001     |
| 江陽中学校   | 1 年 C 組   | 0.006    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 理 科 室     | 0.010    | <0.001 | <0.001 | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
| 中央中学校   | 3 年 1 組   | 0.043    | <0.001 | 0.001  | <0.001  | <0.001 | <0.001     |
|         | 第 2 理 科 室 | 0.042    | 0.003  | 0.002  | 0.001   | <0.001 | 0.002      |