

場外余熱利用設備(穀物乾燥施設)へのエネルギー供給量

別紙6

年間稼働日数

H16	小麦	7/27 ~ 8/8	12 日
	米	9/16 ~ 9/29	14 日
	大豆	11/10	1 日
	計		27 日
H17	小麦	7/26 ~ 8/11	15 日
	米	9/24 ~ 10/2	9 日
	大豆	11/14	1 日
	計		25 日
平均			26 日

電力供給 稼働時平均 動力 391.8 kWh × 26 日 = 10,187 kWh
 電灯 34.3 kWh × 26 日 = 892 kWh
 11,079 kWh

最大値

熱供給 129,780 kcal/h × 24 × 8 日 = 24,917,760 kcal/年
 11月時期、暖房(ファンコンベクター)及び温風機使用時のみ。