

区分	検査対象																										
消防用設備等関係	消防法第17条の3の2(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査(中間検査も含む))に規定するもののうち、下記に該当するもの																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 302 778 347">対象</th> <th data-bbox="778 302 1428 347">検査内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 347 778 392">消火器</td> <td data-bbox="778 347 1428 392">増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 392 778 481">消防機関へ通報する火災報知設備</td> <td data-bbox="778 392 1428 481">ROM交換</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 481 778 526">スプリンクラー設備</td> <td data-bbox="778 481 1428 526">SPヘッドの増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 526 778 571">パッケージ型消火設備</td> <td data-bbox="778 526 1428 571">本体の増設、移設取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 571 778 616">非常警報設備</td> <td data-bbox="778 571 1428 616">構成機器の増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 616 778 705">非常放送設備</td> <td data-bbox="778 616 1428 705">①スピーカーの増設、移設及び取替え ②アンプの取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 705 778 795">自動火災報知設備</td> <td data-bbox="778 705 1428 795">①感知器、発信機等の増設、移設及び取替え ②受信機の取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 795 778 840">屋内消火栓</td> <td data-bbox="778 795 1428 840">構成機器の増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 840 778 884">誘導灯</td> <td data-bbox="778 840 1428 884">増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 884 778 974">連結送水管</td> <td data-bbox="778 884 1428 974">構成部品(ブースターポンプ除く)の増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 974 778 1019">非常コンセント設備</td> <td data-bbox="778 974 1428 1019">コンセントの増設、移設及び取替え</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1019 778 1064">避難器具</td> <td data-bbox="778 1019 1428 1064">増設、移設及び取替え</td> </tr> </tbody> </table>	対象	検査内容	消火器	増設、移設及び取替え	消防機関へ通報する火災報知設備	ROM交換	スプリンクラー設備	SPヘッドの増設、移設及び取替え	パッケージ型消火設備	本体の増設、移設取替え	非常警報設備	構成機器の増設、移設及び取替え	非常放送設備	①スピーカーの増設、移設及び取替え ②アンプの取替え	自動火災報知設備	①感知器、発信機等の増設、移設及び取替え ②受信機の取替え	屋内消火栓	構成機器の増設、移設及び取替え	誘導灯	増設、移設及び取替え	連結送水管	構成部品(ブースターポンプ除く)の増設、移設及び取替え	非常コンセント設備	コンセントの増設、移設及び取替え	避難器具	増設、移設及び取替え
	対象	検査内容																									
	消火器	増設、移設及び取替え																									
	消防機関へ通報する火災報知設備	ROM交換																									
	スプリンクラー設備	SPヘッドの増設、移設及び取替え																									
	パッケージ型消火設備	本体の増設、移設取替え																									
	非常警報設備	構成機器の増設、移設及び取替え																									
	非常放送設備	①スピーカーの増設、移設及び取替え ②アンプの取替え																									
	自動火災報知設備	①感知器、発信機等の増設、移設及び取替え ②受信機の取替え																									
	屋内消火栓	構成機器の増設、移設及び取替え																									
	誘導灯	増設、移設及び取替え																									
	連結送水管	構成部品(ブースターポンプ除く)の増設、移設及び取替え																									
	非常コンセント設備	コンセントの増設、移設及び取替え																									
避難器具	増設、移設及び取替え																										
江別市火災予防条例第52条第1項 (防火対象物の使用開始の届出等)																											
火気設備等の 条例届出関係	江別市火災予防条例第53条第1項 (火を使用する設備等の設置の届出)																										
	江別市火災予防条例第54条第1項 (火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)																										
危険物関係(※)	消防法第9条の3第1項 (圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出) 消防法第11条第5項 (製造所等の完成検査(中間検査も含む)) ※設置許可に係る完成検査(中間検査も含む)を除く。 消防法第11条の2第1項 (製造所等の完成検査前検査)																										
	江別市火災予防条例第55条第1項 (指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)																										
	江別市危険物の規制に関する規則第11条 (軽微な変更の届出)																										
その他	上記に掲げるもののほか、申請者及び検査員の双方で協議し、オンライン検査の実施が可能と判断したもの。																										

※ 非防爆構造のスマートデバイスを使用する場合は、事前に検査範囲を確認し、可燃性蒸気又は可燃性微粉の滞留するおそれのある場所に持ち込まないようにすること。