

第4回 本庁舎建設専門会議で出された意見

資料	意見
水回り計画について	特になし
文書収納について	・江別市の文書管理規定の変更が必要になるが、併せて考えているということか。→そのとおり。 ・大型資料のスキャンが内部で難しければ、外注も検討した方が良い。
物品収納について	・必要量が確保できれば問題ない。
職員私物収納什器について	・全体スペースの確保と職員個人の利用の多様性や利便性を考慮すればパターン③が望ましい。 ・パーソナルロッカーについては、男性と比べて女性の荷物が多い傾向にあるので大きなものにするなど検討した方が良い。
議場什器収納について	・内容的には賛成で、転用の際様々な使い方があがるが、多目的利用した場合の設備はどのように考えているのか。 →具体的にはこれから検討する。 ・議場の室名は多目的利用を想定した名称としてほしい。
B C P 対応範囲について	・カフェスペースは30%で容量が足りるのか検討してほしい。 ・照明やコンセントの30%が個数なのか出力なのかかわかりにくい。 →資料説明文を修正
熱源方式について	・よりメリットの多いC案に賛同する。 ・経済性や環境性も大事ということで言えばC案が妥当であると考える。 ・個別方式が含まれているので、各階で対応可能と認識しているが、ゾーンごとのコントロールができるように検討しているのか。 →それも含めて検討している。