

平成20年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
江別小学校	1年活動室	0.016	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	読書室	0.047	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
第二小学校	6年1組	0.038	0.005	0.006	0.006	<0.001	<0.001
	図工室	0.037	0.008	0.011	0.012	<0.001	<0.001
第三小学校	6年2組	0.062	0.006	0.009	0.002	<0.001	<0.001
	音楽室	0.044	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
豊幌小学校	5年1組	0.068	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.079	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
江別太小学校	4年2組	0.036	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	理科室	0.026	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻小学校	6年2組	0.041	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.031	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
対雁小学校	音楽室	0.061	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.042	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
野幌小学校	3年教室	0.058	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	保健室	0.051	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
角山小中学校	3・4年教室	0.022	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.046	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
東野幌小学校	2年1組	0.057	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	大会議室	0.040	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
大麻東小学校	5年1組	0.023	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.063	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
大麻西小学校	1年2組	0.040	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.018	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
中央小学校	1年2組	0.021	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理科室	0.039	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻泉小学校	5年1組	0.042	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.019	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
野幌若葉小学校	5年3組	0.044	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.040	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
北光小学校	3年1組	0.021	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.042	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
文京台小学校	6年1組	0.064	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.036	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
いずみ野小学校	5年2組	0.065	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.047	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
上江別小学校	5年4組	0.075	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.067	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001

平成20年度 空気環境検査測定結果

単位：ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
第一中学校	3 年 3 組	0.044	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	図 書 室	0.015	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
第二中学校	特別支援学級	0.035	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家庭科室	0.013	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
第三中学校	1 年 4 組	0.029	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	美 術 室	0.056	0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001
野幌中学校	2 年 6 組	0.024	0.010	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	視 聴 覚 室	0.038	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
江北中学校	3 年 生 教 室	0.012	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家 庭 科 室	0.010	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻中学校※	2 年 1 組	0.010	0.003	0.003	<0.001	<0.001	<0.001
	図 書 室	0.014	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	体育館ステージ	0.007	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
	2 F 廊 下	0.015	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001
大麻東中学校	2 年 2 組	0.008	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.024	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001
江陽中学校	1 年 A 組	0.014	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1 年 B 組	0.017	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
中央中学校	3 年 1 組	0.046	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	被 服 室	0.041	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

※耐震補強工事を実施したことから、工事完了後に施工箇所を測定した