

空気環境検査測定結果

単位: ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
江別小学校	1年活動室	0.017	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.032	0.003	0.003	0.002	<0.001	<0.001
第二小学校	1年3組	0.015	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	会議室	0.011	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
第三小学校	6年1組	0.059	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.077	0.004	0.005	0.002	<0.001	<0.001
豊幌小学校	1年1組	0.036	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.055	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001
江別太小学校	4年1組	0.017	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.023	0.003	0.003	0.002	<0.001	<0.001
大麻小学校	4年1組	0.028	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	中学年活動室	0.016	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001
対雁小学校	3年1組	0.068	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.024	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
野幌小学校	1年教室	0.074	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.078	0.005	0.002	0.002	<0.001	<0.001
角山小中学校	3学年教室	0.035	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.044	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
東野幌小学校	4年4組	0.042	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	図書室	0.032	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻東小学校	1年1組	0.03	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.028	0.008	0.002	0.002	<0.001	<0.001
大麻西小学校	1年1組	0.036	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.03	0.014	0.011	0.008	<0.001	<0.001
中央小学校	1年2組	0.02	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	理科室	0.037	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻泉小学校	6年1組	0.035	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	図書室	0.05	0.005	0.003	0.002	<0.001	<0.001
野幌若葉小学校	3年1組	0.043	0.014	0.011	0.005	<0.001	<0.001
	理科室	0.063	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
北光小学校	理科教室	0.026	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フリースペース	0.024	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
文京台小学校	3年1組	0.045	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	音楽室	0.067	0.007	0.002	0.002	<0.001	<0.001
いずみ野小学校	1年2組	0.067	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.075	0.007	0.003	0.002	<0.001	<0.001
上江別小学校	3年1組	0.079	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音楽室	0.059	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001

空気環境検査測定結果

単位: ppm

学 校 名	測定場所	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
基 準 値		0.08	0.07	0.20	0.88	0.05	0.04
第一中学校	2 年 1 組	0.062	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	第二相談室	0.055	0.004	0.005	0.002	<0.001	<0.001
第二中学校	3 年 3 組	0.026	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	技 術 室	0.056	0.009	0.005	0.003	<0.001	<0.001
第三中学校	2 年 D 組	0.048	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	美 術 室	0.052	0.004	0.004	0.002	<0.001	<0.001
野幌中学校	3 年 5 組	0.036	0.003	0.001	0.001	<0.001	<0.001
	函 書 室	0.076	0.007	0.003	0.002	<0.001	<0.001
江北中学校	2 学年教室	0.019	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	音 楽 室	0.026	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
大麻中学校	3 年 2 組	0.033	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	パソコン室	0.029	0.002	0.003	0.002	<0.001	<0.001
大麻東中学校	2 年 3 組	0.021	0.003	0.002	0.002	<0.001	<0.001
	美 術 室	0.042	0.009	0.012	0.013	<0.001	<0.001
江陽中学校	1 年 D 組	0.023	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	家 庭 科 室	0.03	0.004	0.002	0.002	<0.001	<0.001
中央中学校	1 年 7 組	0.076	0.005	0.003	0.002	<0.001	<0.001
	家 庭 科 室	0.078	0.003	0.005	0.002	<0.001	<0.001